



Wasserversorgung Flüeli-Dorf

Information über die Qualität des Trinkwassers 2022

Wasserproben:

Im Auftrag der Selbstkontrolle werden jährlich neu 3-4 Wasserproben durch den Brunnenmeister aus dem Leitungsnetz und vor der Entkeimungsanlage entnommen. Die Analyse wird anschliessend durch die Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz, Luzern durchgeführt.

Trinkwasser der WV Flüeli-Dorf:

Durch eine Verunreinigung der Quelle Säuschachen vom Mai 2022 musste das Trinkwasser vorübergehend abgekocht werden. Nach 10 Tagen war das Wasser wieder einwandfrei. Das Quellwasser wird seither überwacht und nicht mehr ins Netz gespiesen.

Mikrobiologische Qualität:

Keime	pro ml	weniger als 300
Escherichia coli	in 100 ml	0
Enterokokken	in 100 ml	0

Gesamthärte in französischen Härtegraden:

frz. H° ca 13.2

Chemische Qualität:

Chlorid	<1.0 mg/l
Nitrat (NO ₃)	4.9 mg/l
Sulfat	6.6 mg/l

Herkunft des Wassers:

Die Wasserversorgung Flüeli-Dorf bezieht das Wasser ausschliesslich aus eigenen Quellen von den Gebieten Schlund, Schwändili und Seuschachen. Von den Wasserversorgungen Äschi kann bei Bedarf Wasser bezogen werden. Mit der WV Schintmoos besteht ein Wasserverbund.

Behandlung:

Sämtliches Trinkwasser wird über UV (Ultraviolett)-Anlagen entkeimt. Es wird dem Trinkwasser keine Chemie zugeführt.

Auskünfte:

Brunnenmeister
Herbert Wicki
Wicki Haustechnik GmbH
Dorfstrasse 8
6173 Flüeli
Tel: 041 488 12 34
E-mail: info@wickihaustechnik.ch

Flüeli, im Juli 2023
Herbert Wicki Brunnenmeister